


КНМ 23210061000201292139 от 28.10.2021г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 350080 г. Краснодар, ул. Уральская, 121,
тел. (8861) 991-07-48, E-mail: gu@23.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 тел./факс: (861) 268 42-87
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 68/1,
тел. (8861) 32 4-33-01, E-mail: ogpn36@yandex.ru
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю: тел. (8861) 268-64-40

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 246/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 35 поселка Моревка муниципального образования Ейский район
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: о проведении внеплановой выездной проверки № 246 от «28» октября
2021 г. в период с «17» ноября 2021 г., 09 час. 00 мин. по «26» ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.
Инспектором ОНД и ПР Ейского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю Жарик Дмитрием Константиновичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено Плановое контрольно (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ ДСКВ
№ 35 п. Моревка МО Ейский район Вдовченко Мария Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Эвакуационные выходы из	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53,	31.07.2022	

	групповых ячеек и из здания выполнены шириной менее 1,2 метра.	Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.5.2.14, СП 1.13130.2009; п.6.16, СНиП 21-01-97*; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020).		
2	В здании Ф 1.1 Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке составляет менее 1, 35 м (по факту 1,15 м)	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020);	31.07.2022	
3	Допускается сообщение подвального и первого этажа без ограждения лестницы противопожарными перегородками 1-го типа	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020);	31.07.2022	
4	Приемно – контрольный прибор АУПС установлен в помещении не защищенном от несанкционированного доступа	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009);	31.07.2022	
5	Высота эвакуационного выхода из подвала менее 1,9 м	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020).	31.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий МБДОУ ДСКВ № 35 п. Моревка МО Ейский район

Вдовченко Мария Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор ОНД и ПР Ейского района

УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Краснодарскому краю

лейтенант внутренней службы Жарик Д.К.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания

(Подпись)

(фамилия инициалы)